



Kraków, 16.04.2019r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-10/19

Przetarg nieograniczony pn. „Modernizacja energetyczna budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika przy ul. Podlesie 173 w Radziszowie”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

1. W dokumentacji występują trasy kablowe (korytka, uchwyty) i połączenia wyrównawcze natomiast przedmiar ich nie obejmuje, ale przewody na czymś trzeba ułożyć, czy przewody układane są na istniejących korytkach, ponieważ przedmiar jest materiałem pomocniczym, a w specyfikacji jest zapis że oferta ma być ryczałtowa i ma obejmować komplet.

Odpowiedź: Układanie przewodów elektrycznych przyjęto na starych korytkach. Przewody wyrównawcze nie są przedmiotem zamówienia , ponieważ instalacja dotyczy tylko oświetlenia.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. ze zm), zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1) Pkt 10.11., który otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:

nazwa i adres Wykonawcy

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: **Modernizacja energetyczna budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika przy ul. Podlesie 173 w Radziszowie**, znak sprawy: **DZP.271-10/19**, nie otwierać przed **23.04.2019r.**, przed godziną 10.00.”

2) Pkt 11.1., który otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do 23.04.2019 r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków.”

3) Pkt 12.2., który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 23.04.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Pokoju Umów i Zamówień Publicznych przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie.



Odpowiedź do pytanie oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa Zamawiającego
- ✓ a/a